

ZUR INFORMATION

Nachweis
Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit
Bedienkräfte



Prüfbericht 102 30951/2

Auftraggeber **SCHÜCO International KG**
 Karolinenstraße 1-15

33609 Bielefeld

Produkt **Einflügeliges Drehkippenfenster**

System **Schüco AWS 70.HI, flächenbündig**

Außenmaß (B x H) **1478 mm x 1878 mm**

Rahmenmaterial **Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile**

Besonderheiten **-/-**


Grundlagen

EN 1435 1-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:

EN 1026 : 2000-06
 EN 1027 : 2000-06
 EN 12211 : 2000-06
 EN 12046-1 : 2003-11

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach EN 1435 1-1 : 2006-03.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügengewichts übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C5/B5

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 9A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 4

Bedienkräfte – EN 13115



Klasse 1

ift Rosenheim
 25. Juli 2006

Jörn Peter Lass
 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
 Prüfstellenleiter
 ift Zentrum Fenster & Fassaden

Benno Reichelt
 Benno Reichelt, Dipl.-Ing. (FH)
 Prüflingenieur
 ift Zentrum Fenster & Fassaden

06-06 / 006



ift Rosenheim GmbH
 Geschäftsführer
 Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
 Dr. Jochen Peckl

Theodor-Giedl-Str. 7 - B
 D-83026 Rosenheim
 Tel.: +49 (0)8031261-0
 Fax: +49 (0)8031261-290
 www.ift-rosenheim.de

Str. 80026 Rosenheim
 A-3 Triandorf, HRB 14769
 Sparkasse Rosenheim
 Kto. 3832
 BLZ 711 500 00

Nachfed Body Nr.: 0757
 Aneinanderfüz-Skelle GAY 58