

# Nachweis

## Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht  
Nr. 11-002239-PR07  
(PB Z04-H07-04-de-01)



Auftraggeber **GRAD-EXPORT d.o.o.**  
Zaluzje 15  
32100 Vinkovci  
Kroatien

### Grundlagen

EN ISO 10140-1 : 2010  
EN ISO 10140-2 : 2010  
EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produkt                     | Haustürpaneele mit Lichtausschnitt |
| Bezeichnung                 | JA-PS-1 LOWE                       |
| Türblattabmessungen (B x H) | 900 mm x 1991 mm                   |
| Typ                         | PVC-Verbundpaneel                  |
| Flächenbezogene Masse       | 8,88 kg/m <sup>2</sup>             |
| Besonderheiten              | -/-                                |

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$   
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_{tr}$



$$R_w (C; C_{tr}) = 27 (-1; -3) \text{ dB}$$

ift Rosenheim  
16. November 2011

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  
Prüfstellenleiter  
Bauphysik

Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Bauakustik

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise  
Messblatt (1 Seite)