

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	17-003580-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	MARLEX d.o.o. Kucanska ulica 24 42000 Varazdin Kroatien
Produkt	Drehkipfenster
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: ALUPLAST IDEAL 5000 Energeto
Details	Hersteller MARLEX d.o.o., - Varazdin; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm

Besonderheiten

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C4/B4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: E750

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 17-003580-PR01 PB-A01-02-en-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

17.05.2018

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Maximilian Denk
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 641-4D116